

एक्शन प्लान के लक्ष्य के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा निष्पादन

क्र.	मद	लक्ष्य 2015 -16	लक्ष्य 2015 -16	माह के दौरान वास्तविक निष्पादन	माह में संचयी	टिप्पणी
1	नान ट्रेक्शन विद्युत खपत मीलियन यूनिट में	5.13	5.3	0.35	3.7	
2	डाले गये भार/खपत में कमी तथा उर्जा खपत में वर्गीकरण	24.4	24.4	16.42	19.68	
3	राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से रियायत (-)	100%	100%	100%	100%	
4	डीजी शैटों के लिए विशेष इंधन की खपत (लीटर/यूनिट)	0.25-0.34	0.25-0.34	0.32-0.32	0.32-0.32	
5	सभी डीजी शैटों में लगे हुए इनर्जी मीटर की स्थिति	100%	100%	100%	100%	
6	पीएफ में सुधार के लिए संधारित बैक का प्रावधान (लोकेशन)	2	—	—	2	
7	यार्ड में लाइटिंग/स्ट्रीट लाइटिंग, हाईमास्ट टावरों में टाइमर स्वीच लगाये गये ।	5	3	0	3	
8	सीएफएल सर्किट में आपचारिक पूरक भार के स्थान पर इलैक्ट्रानिक पूरक भार का इस्तेमाल करना	100%	100%	100%	100%	
9	कैन्टीन, बेस किचिन तथा अस्पतालों लगे हुए गीजरों को सोलर गीजरों में बदलना	1	0	0	1	
10	आवासीय क्वार्टरों में पराम्परागत KWH मीटरों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक KWH मीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।	100%	100%	100%	100%	
11	कर्मचारियों के क्वार्टरों में खराब मीटर	0%	0%	0%	0%	
12	कारखाना में मशीनों की सर्किट में ए-पम्पों,बी-लाइटिंग सर्किटों,सी- एयर कंडीशनों में इनर्जी सेवर का इस्तेमाल किया जाना।	5	0	0	0	
13	डीजी सेटस	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
14	ट्रांसफारमर	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
15	वाटर कूलर	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
16	स्क्रेप का निस्तारण एमटी में					
	ए- फ़ैरस	5.5	4.58	0.28	4.26	
	बी-नॉन फ़ैरस	2.5	2.08	0.12	2.09	