

उ.म.रे.

कार्यालय मं. रेल प्रबंधक (का) झांसी

पत्रांक: पी-15/3/काँन/टेक-III/लाइनमैन /TRD/ 25%एलडीसीई-2021

दिनांक: 01.10.2021

मु.कार्या.अधी./टी आर डी

विषय:- इलेक्ट्रिकल TRD विभाग झांसी मण्डल में 25% एल डीसीई कोटा के अंतर्गत टेक-III/लाइनमैन के पद पर लिखित परीक्षा दिनांक 18.09.2021 को सम्पन्न होने के उपरान्त नियमानुसार उत्तर कुंजी

को सार्वजनिक करने के फलस्वरूप प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2021 एवं 23.09.2021।


आपका पत्रांक P/विवध /25% LDCE/E 30355

00000

इस कार्यालय के उपरोक्त संधर्भित पत्रों के द्वारा उत्तर कुंजी को सार्वजनिक करने हेतु पत्र जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.09.2021 के द्वारा तीन अभियार्थियों के अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में पेपर सेटर द्वारा प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में दिए गए स्पष्टीकरण संलग्न कर सार्वजनिक करने हेतु भेजा जाता है।

कृपया सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेक्षित है।

संलग्नक - पेपर सेटर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण (पृष्ठ - 01)


(जी पी मिश्रा)

मंडल कार्मिक अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे/झाँसी

मण्डल रेल प्रवक्ता (कार्यिक)
उ. म. रेलवे
कांती

विषय: TR-D विभाग कांती मण्डल में 25% LDCE कोटा के अन्तर्गत
Tech-III/लाइनमैन पद पर लिखित परीक्षा दिनांक 18.9.21
की उत्तर कुंजी में संशोधन के अभाव के सम्बन्ध में
सन्दर्भ: शापका पत्र क्र. पी/विबिध/25% LDCE/E30355
दिनांक 27.9.21

उक्त सन्दर्भ में प्राप्त तीनों अभ्यावेदों का प्रतिउत्तर निम्न प्रकार है -

(1) श्री वादरकुमार M/Kh/OR के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में -

Q.No. 25 में दिये गये विकल्पों में विकल्प 'A' - 4.69 m सही है क्योंकि Conto
Height 4.92m से भी कम रखा जा सकता है।

संदर्भ: Item 4(a)(iv) of Addendum & Corrigendum Slip (ACS) No. 7
to TRSD (BG) 2004

(2) सुरील कुमार M/Kh/PHN के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में -

Q.No. 25 - ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है विकल्प 'A' सही है।

Q.No. 26 - विकल्प 'B' सही है।

संदर्भ - Actm/Volume II/PART-II/Page 235

Q.No. 81 - विकल्प 'D' सही है। CO₂ एवं DCP दोनों का उपयोग Flechwood fire में
किया जा सकता है।

संदर्भ - fire Extinguishers types and uses

(3) चन्द्रशेखर M/Kh/GWL के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में -

Q.No. 77 - विकल्प 'C' सही है (संदर्भ - Actm/Volume -II/Part-I page 76)

Q.No. 79 - विकल्प 'C' सही है (संदर्भ - Actm/Volume -II/Part-II page 239)

Q.No. 91 - विकल्प 'D' सही है संबंधित उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी
है।

अतः दिनांक 23.9.21 को जारी उत्तर कुंजी में कोई
संशोधन नहीं है।

82
R.K. BAGHEL
DEE/TD/GWL